

Нормы качества сетевой и подпиточной воды водогрейных котлов

Показатель	Открытая система теплоснабжения			Закрытая система теплоснабжения		
	t - 115С	t - 150С	t - 200С	t - 115С	t - 150С	t - 200С
рН	7,0-8,5			7,0-11,0		
Железо общее, мг/л	0,3	0,3 (0,25)	0,25 (0,2)	0,6 (0,5)	0,5 (0,4)	0,375 (0,3)
Жесткость карбонатная, мг-экв/л, рН<8,5	0,8 (0,7)	0,75 (0,6)	0,375 (0,3)	0,8 (0,7)	0,75 (0,6)	0,375 (0,3)
Жесткость карбонатная, мг-экв/л, рН>8,5	не допускается			по расчету ОСТ 108.030.47-81		
Нефтепродукты, мг/л	1			1		
Растворенный кислород, мкг/кг	50	30	20	50	30	20