

Требования к качеству воды для производства безалкогольных напитков

Водоподготовка для производства пива и безалкогольных напитков (ТИ 10-5031536-73-10)

Показатель	Значение
рН	3 - 6
Жесткость общая, мг-экв/л, не более	0,7
Щелочность, мг-экв/л, не более	0,5 - 1,5
Сухой остаток, мг/л, не более	500
Железо общее, мг/л, не более	0,2
Марганец, мг/л, не более	0,1
Алюминий, мг/л, не более	0,1
Сульфаты, мг/л, не более	100 - 150
Хлориды, мг/л, не более	100 - 150
Медь, мг/л, не более	1
Цинк, мг/л, не более	5
Фтор, мг/л, не более	1,5
Нитраты, мг/л, не более	10
Нитриты, мг/л	следы
Свинец, мг/л, не более	0,1
Кремний, мг/л, не более	2
Мышьяк, мг/л, не более	0,05
ОМЧ, не более	25
Коли-индекс, не более	3

ОСТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ НОРМАТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ